



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, phường Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 2138.1-K10/1599/KT2-HC1

Ngày: 04/9/2025

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Tên mẫu: **NƯỚC UỐNG QUA LỌC**
- Ký hiệu mẫu: -
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1,5 L, được chứa trong chai nhựa.
- Khách hàng: **TRƯỜNG TIỂU HỌC HOA LƯ' (CƠ SỞ 1 – DÃY PHÍA NAM)**
- Địa chỉ: **31A Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng**
- Ngày nhận mẫu: **25/8/2025**
- Ngày thử nghiệm: từ ngày: **25/8/2025** đến ngày: **03/9/2025**
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN CHO PHÉP (*)
1.	<i>Coliform</i> CFU/250 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (< 1)	0
2.	<i>E. coli</i> CFU/250 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (< 1)	0
3.	<i>Enterococci</i> (Strep. faecal) CFU/250 mL	TCVN 6189-2:2009	KPH (< 1)	0
4.	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sunfit (<i>Clostridia</i>) CFU/50 mL	TCVN 6191-2:1996	KPH (< 1)	0
5.	<i>P. aeruginosa</i> CFU/250 mL	ISO 16266:2006	KPH (< 1)	0

- (*): QCVN 6-1:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai;
- Kết quả được biểu thị "< 1 CFU" được xem là "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu kiểm tra.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

KT. TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 10
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trương Thị Bé

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Ngô Thị Như Loan





ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2

Địa chỉ: 02 Ngõ Quyền, phường Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 2138.2-K10/1599/KT2-HC1

Ngày: 04/9/2025

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Tên mẫu: **NƯỚC UỐNG QUA LỌC**
- Ký hiệu mẫu: -
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1,5 L, được chứa trong chai nhựa.
- Khách hàng: **TRƯỜNG TIỂU HỌC HOA LƯU (CƠ SỞ 2)**
- Địa chỉ: 187 Phan Thanh, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Ngày nhận mẫu: 25/8/2025
- Ngày thử nghiệm: từ ngày: 25/8/2025 đến ngày: 03/9/2025
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN CHO PHÉP (*)
1.	<i>Coliform</i> CFU/250 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (< 1)	0
2.	<i>E. coli</i> CFU/250 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (< 1)	0
3.	<i>Enterococci</i> CFU/250 mL (<i>Strep. faecal</i>)	TCVN 6189-2:2009	KPH (< 1)	0
4.	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sunfit (<i>Clostridia</i>) CFU/50 mL	TCVN 6191-2:1996	KPH (< 1)	0
5.	<i>P. aeruginosa</i> CFU/250 mL	ISO 16266:2006	KPH (< 1)	0

- (*): QCVN 6-1:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai;
- Kết quả được biểu thị "< 1 CFU" được xem là "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu kiểm tra.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

KT. TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 10
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trương Thị Bé

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Ngô Thị Như Loan

